

| QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA |        |   |             |
|--|--------|---|-------------|
| CÓDIGOS/ DIMENSÕES (cm)                      | PLACAS | SIGNIFICADO                                   | QUANT. UND. |
| 1<br>206                                     |        | PROIBIDO FUMAR                                | 02          |
| 9<br>136                                     |        | ALERTA-CUIDADO-RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO       | 02          |
| 13 D<br>L/H(mm)                              |        | SAÍDA DE EMERGÊNCIA SAÍDA À DIREITA           | 03          |
| 13E<br>L/H(mm)                               |        | SAÍDA DE EMERGÊNCIA SAÍDA À ESQUERDA          | 02          |
| 17<br>L/H(mm)                                |        | SAÍDA DE EMERGÊNCIA                           | 02          |
| 23<br>L=(mm)                                 |        | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS | 02          |
| 23<br>L=(mm)                                 |        | EXTINTOR DE INCÊNDIO GÁS CARBÔNICO 6 kg       | 02          |
| TOTAL  |        |   | 08          |

| LEGENDA     |  |
|-------------|--|
| SIMBIOLOGIA | NOMENCLATURA                               |
|             | Extintor de água pressurizada 10 Lt        |
|             | Extintor de gás carbônico 6kg              |
|             | Simbologia de Sinalização de Emergência    |
|             | Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência |

NOTAS:

PROJETO EXECUTADO EM CONFORMIDADE COM:

COSOP (COSOP DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO/AL-06:497/1976)

COSOP (COSOP DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO/AL-06:497/1976)

ABNT NBR 13434 E NBR 10898




SAÍDA DO RECORTE (EM FRENTE)

AIMAGEM: PESSOA, SETA.

BIFUNÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA;

CAMPO DE APLICAÇÃO: ROTAS DE ESCAPE;

DINSTALAÇÃO: INSTALAR A 1.80M DO PISO ACABADO.



SAÍDA DO RECORTE (À ESQUERDA)

AIMAGEM: PESSOA, SETA.

BIFUNÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA;

CAMPO DE APLICAÇÃO: ROTAS DE ESCAPE;

DINSTALAÇÃO: INSTALAR A 1.80M DO PISO ACABADO.




SAÍDA DE EMERGÊNCIA

AIMAGEM: LETRAS.

BIFUNÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA;

CAMPO DE APLICAÇÃO: ROTAS DE ESCAPE;

DINSTALAÇÃO: INSTALAR ACIMA DO ACABAMENTO DA PORTA OU A 1.80M DO PISO ACABADO.



SAÍDA DO RECORTE (À DIREITA)

AIMAGEM: PESSOA, SETA.

BIFUNÇÃO: INDICAR O CAMINHO DA SAÍDA;

CAMPO DE APLICAÇÃO: ROTAS DE ESCAPE;

DINSTALAÇÃO: INSTALAR A 1.80M DO PISO ACABADO.



AIMAGEM: EXTINTOR.

BIFUNÇÃO: INDICAR O POSICIONAMENTO E TIPO DO AGENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO;

DINSTALAÇÃO: INSTALAR EM CIMA DO ABRIGO DE HIDRANTE E COM ALTURA DE A 1.80M DO PISO ACABADO.



AIMAGEM: SOBRELAVAR.

BIFUNÇÃO: INDICAR PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO;

CAMPO DE APLICAÇÃO: PRÓXIMO A QUADROS DE ENERGIA;

DINSTALAÇÃO: INSTALAR A 1.80M DO PISO ACABADO, OU ACIMA DOS QUADROS DE ENERGIA;

|                      |                             |   |
|----------------------|-----------------------------|---|
| REVISÃO:             | DATA:                       | DESCRIÇÃO:  |
| DATA:<br>AGOSTO/2022 | PRANCHA:<br>PMSG - ARQ - 04 | ASSUNTO:<br>PROJETO DE SEGURANÇA E COMBATE À INCÊNDIO |
| ESCALA:<br>Indicada  |                             |   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO GONÇALO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DENOMINADA USF ÁGUA MINERAL, SITUADO NA ESTRADA DO ROCHA, Nº 630 - ROCHA, SÃO GONÇALO - RJ.

Nº DO PROCESSO:

RESPONSÁVEL PELO DESENHO:

AUTOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO:

SECRETARIO DE SAÚDE: