



Legenda de condutas - 5.0 - Hidrante - 07/2020	
Hidrantas	Alimentador e Sub-Ramal

Legenda - 5.0 - Hidrante - 07/2020	
Hidrante de rede pública de passeio	
Mangifloro 1.1/4" - 30m	

Lista de materiais - 5.0 - Hidrante - 07/2020	
Ferro maleável classe 10	
Bucha de redução 3" x 2.1/2"	6 pz
Cotovelo 45 2.1/2"	2 pz
Cotovelo 90 2.1/2"	61 pz
3"	6 pz
Curva macho - fêmea 2.1/2"	1 pz
Nípe duplo 2.1/2"	1 pz
Tubo de aço galvanizado 65 mm - 2.1/2"	325.15 m
80 mm - 3"	78.73 m
Tê 2.1/2"	6 pz
3"	3 pz
Tê de redução 3" x 2.1/2"	9 pz
Inchoduto	
Adaptador storz - rosca interna 2.1/2"	1 pz
Caixa para abrigo de mangueiras 75 x 45 x 17 cm	20 pz
Esquadro jato regulável 2.1/2 40 mm	20 pz
Mangifloras 2.1/2" x 30 m	20 pz
Nípe paralelo em ferro maleável 2.1/2"	20 pz
Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2.1/2"	1 pz
Registro globo 2.1/2" 45°	20 pz
Tampão cego com corrente tipo storz 1.1/2"	20 pz
2.1/2"	1 pz
Tampão de ferro fundido para passeio com inscrição "hidrante" com selar (70x40) cm	1 pz

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:
DATA:	PRANCHA:	ASSUNTO:
OUTUBRO/2022	Como indicado	PMSG-HMMC-PPC-37
ESCALA:		PROJETO DE HIDRANTE - TÉRREO
 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO</b>		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL</b>		
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM ESPECIALIDADES, SITUADO NA RUA SÁ CARVALHO S/N - VILA IARA - SÃO GONÇALO - RJ		
Nº DO PROCESSO:		
DESENHO:		
AUTOR DO PROJETO :		
SUBSECRETARIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
SECRETARIO DE SAÚDE:		