



Legenda de condutos - 5.3 - Hidrante - 3º Pavimento	
Hidrante	
Alimentador e Sub-Ramal	

Lista de materiais - 5.3 - Hidrante - 3º Pavimento	
Ferro-manteiça classe 10	
Bucha de redução	2 pc
Colete 90	32 pc
Lupa	3 pc
Tubo de aço galvanizado	147,34 m
80 mm - 2.1/2"	51,47 m
14	4 pc
2.1/2"	1 pc
Tê de redução	5 pc
2" x 2.1/2"	5 pc
Hidrante	
Caixa para abrigar de mangueiras	11 pc
75 x 45 x 17 cm	
Esquadro pelo regulável	11 pc
Mangueiras	11 pc
2.1/2" x 30 m	
Alça paralela em ferro maleável	11 pc
2.1/2"	
Registo globo	11 pc
2.1/2" 45°	
Tampão cego com conector tipo absc.	11 pc
1.1/2"	

Legenda detalhada - 5.3 - Hidrante - 3º Pavimento	
Mangueiras 1.1/2" - 30m	
Caixa para abrigar de mangueiras	11 pc
75 x 45 x 17 cm	
Esquadro pelo regulável	11 pc
Mangueiras	11 pc
2.1/2" x 30 m	
Alça paralela em ferro maleável	11 pc
2.1/2"	
Registo globo	11 pc
2.1/2" 45°	
Tampão cego com conector tipo absc.	11 pc
1.1/2"	

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:
DATA:	PRANCHA:	ASSUNTO:
OUTUBRO/2022		
ESCALA:	Como indicado	PROJETO DE HIDRANTE - 3º E 4º PAVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM ESPECIALIDADES, SITUADO NA RUA SÁ CARVALHO S/ N - VILA IARA - SÃO GONÇALO - RJ

Nº DO PROCESSO:

DESENHO:

AUTOR DO PROJETO :

SUBSECRETARIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

SECRETARIO DE SAÚDE: